

Olíudreifing ehf
Gestur Guðjónsson
Hólmaslóð 8 - 10
101 Reykjavík

Umhverfisstofnun	
Áb.	_____
17. des. 2012 8.6.2	
Tilv.	_____



Reykjavík, 14. desember 2012
Tilvísun: UST20120100135/gf


Varðar þrýstiprófanir á lögnum 710.60.00 og 710.70.00 á Seyðisfirði 2012


Umhverfisstofnun hafa borist niðurstöður þrýstiprófana á lögnum á Seyðisfirði sem framkvæmdar voru 13. nóvember sl. Lagnir nr. 710.60.00 og 710.70.00 liggja á milli bryggju og olíubirgðastöðvar.

Fram kemur að þrýstingi var lyft upp fyrir 10 bör og var þrýstingur látinn standa á lögnunum í um 4 klst. Niðurstöður prófananna má sjá að meðfylgjandi gögnum.

Umhverfisstofnun samþykkir að lagnirnar hafi staðist þrýstiprófun og heimilar notkun þeirra.

Virðingarfyllt


Gottskálk Friðgeirsson


Kristján Geirsson
deildarstjóri

Afrit:
Heilbrigðiseftirlit Austurlandssvæðis



Oliudreifing ehf

PRÝSTIPRÓFUN

Staður:

ODR Seyðisfirfir

Fastanúmer geymis

Auðkenni lagnar

Flokkur FL 6000

Ástæða prýstiprófunar

Nýsmiði

Reglubundið eftirlit

Úttekt

Annað, hvað?

Tími	Mælir 1	Mælir 2	Prófunaraðferð
kl: 11:50 dags 13/11 12	10.7	10.7	<input type="checkbox"/> Loft <input type="checkbox"/> Eidsneyti
kl: 12:00 dags -1	10.6	10.6	<input type="checkbox"/> Loft <input type="checkbox"/> Eidsneyti
kl: 13:00 dags 1	10.6	10.6	<input type="checkbox"/> Loft <input type="checkbox"/> Eidsneyti
kl: 14:00 dags 1	10.6	10.6	<input type="checkbox"/> Loft <input type="checkbox"/> Eidsneyti
kl: 15:30 dags 1	10.6	10.6	<input type="checkbox"/> Loft <input type="checkbox"/> Eidsneyti

14. desember 2011



UMHVERFISSTOFNUN
Mengunarvarnartíðit

[Signature]

Niðurstaða:

Í lagi

Framkvæmt af:

Ekki í lagi

Vottunaraðili:

[Signature]



Oliudreifing ehf

PRÝSTIPRÓFUN

Staður:

ÖDR Seyfisgjörður

Fastanúmer geymis

Auðkenni lagnar

Löndunarslagur SU.70

Ástæða þrýstiprófunar

Nýsmíði

Reglubundið eftirlit

Úttekt

Annað, hvað? _____

Tími	2012	Mælir 1	Mælir 2	Prófunaraðferð
kl: 11 ⁰⁰ dags	13/11	10,8	11,1	<input type="checkbox"/> Loft <input type="checkbox"/> Eldsneyti
kl: 12 ⁰⁰ dags	1	10,6	10,9	<input type="checkbox"/> Loft <input type="checkbox"/> Eldsneyti
kl: 13 ⁰⁰ dags	1	10,5	10,8	<input type="checkbox"/> Loft <input type="checkbox"/> Eldsneyti
kl: 14 ⁰⁰ dags	1	10,4	10,7	<input type="checkbox"/> Loft <input type="checkbox"/> Eldsneyti
kl: 15 ⁰⁰ dags		10,4	10,7	

14. desember 2012



UMHVERFISSTOFNUN
Mengunarvarmaeftirlit

[Signature]

Niðurstaða:

Í lagi

Framkvæmt af:

[Signature]

Ekki í lagi

Vottunaraðili:

[Signature]

Framtí: Rekstraraðili

1. afrit: Mæðunilag

2. afrit: Framkvæmdaraðili