

# PRÝSTIPRÓFANIR LAGNA

Skjal nr.

EBL-0071



afgreiðslulögn ②

Fyrirtæki:	Gallon ehf.	Staðsetning:	afgreiðslulögn oliubryggju	Dags. prófuna:	05.06.23
Prófunarlota:	1	Prófunarprýstingur:	10	Bar	Prófunartími: 4 Klst.

Pípur sem prófaðar eru í þessari lotu:

Kerfisnúmer	Stærð pípu	Vinnubr. Bar	Notkun	Veggþykkt mm	Prófað með	
					Vatn	Annað
	4"	1	afgreiðslulögn		Já <input type="checkbox"/> / Nei <input checked="" type="checkbox"/>	gasolin
					Já <input type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	

Munur á milli hæsta og lægsta punkts á pípu:		Metrar
Hefur verið farið yfir öryggisreglur:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	
Hafa verið gerðar viðeigandi ráðstafanir til að tryggja öryggi á svæðinu:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	

Meðfylgjandi gögn

Prýsti og hitastigskráníng:	Já <input type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	Kvörðunartóttorð mæla:	Já <input type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>
Kerfismynd:	Já <input type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	Bilanaskýrsla:	Já <input type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>
Niðurstaða prófunar:	Samþykkt Já <input type="checkbox"/>	Hafnað Já <input type="checkbox"/>	

Athugasemdir:

Hitastig í kringum 15°C

Undirskrift framkvæmdaaðila:

Gudmundur H

Undirskrift eftirlitsmans:

\_\_\_\_\_

# ÞRÝSTIPRÓFANIR LAGNA

Skjal nr.

EBL-0071



Númer prófunarlotu: 1

afgreiðsla lögn

m1

m2

Skráning hefst:		Tími:				Dags:	05 / 06 / 23		
Skráningu líkur:		Tími:				Dags:	/ /		
Nr.	Tími	Þrýstingur	Hitastig	Útihiti	Nr.	Tími	Þrýstingur	Hitastig	Útihiti
1	08:00	5	5		24				
2	08:30	8	8		25				
3	09:00	10	10		26				
4	09:30	10	10		27				
5	10:00	10	10		28				
6	10:30	10	10		29				
7	11:00	10	10		30				
8	11:30	10	10		31				
9	12:00	10	10		32				
10	12:30	10	10		33				
11	13:00	10	10		34				
12					35				
13					36				
14					37				
15					38				
16					39				
17					40				
18					41				
19					42				
20					43				
21					44				
22					45				
23					46				

Skráð af: \_\_\_\_\_