

EFTIRLITSSKÝRSLA

EBK Keflavíkurlugvelli



Dags eftirlits	31.12.2020	Ábyrgðarmaður eftirlits	Guðbjörg Stella Árnadóttir
Fyrirtæki	EBK	Eftirlitsmaður	Guðbjörg Stella Árnadóttir
Heimili	Keflavíkurlugvelli	Tegund eftirlits	Annað
Kennitala	4604060210	Flokkur	Olía
Fulltrúi fyrirtækis	Halldór Kristjánsson	ÍSAT nr.	63.23.0
Fulltrúi fyrirtækis		Staðsetning	322.019 393.230

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Gerð er skýrsla vegna umsýslueftirlits með olúbirgðastöð EBK þar sem ekki var farið í vettvangsheimsókn árið 2020.

Engin frávik komu fram við eftirlitið og engar ábendingar voru settar fram.

UMFANG EFTIRLITS

Niðurstaða áhættumats gaf ekki tilefni til reglubundins eftirlits á árinu 2020, en þar sem um var að ræða talsverða umsýslu er þessi skýrsla gefin út vegna ársins.

Farið var yfir innsend gögn varðandi þrýstipróf á lögnum við geymi nr. 4 í stöðinni og áframhaldandi notkun þeirra heimiluð. Einnig var farið yfir þrýstipróf á lögnum við geymi nr. 2 og pípu að Test Rig og notkun þeirra áfram heimiluð.

Tekið var á móti gögnum varðandi stækkun olúbirgðastöðvarinnar og þau yfirfarin. Einnig var fyrirspurnum varðandi afgreiðslu undanþágubeiðnar til Umhverfis- og auðlindaráðuneytisins svarað, gögn yfirfarin og rekstraraðila svarað.

ÁBENDINGAR

Engar ábendingar voru settar fram í eftirlitinu.

ANNAÐ

Reglubundið eftirlit er áætlað næst á árinu 2021 á grundvelli áður nefnds áhættumats.

Reykjavík, 08.04.2021

1 Frávik: Framkvæmd telst ekki í samræmi við kröfur sem settar eru fram í starfsleyfi, lögum eða reglugerðum.

2 Ábending: Ástand sem eftirlitsmaður telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis en sem ekki geta talist frávik.

Guðbjörg Stella Árnadóttir