

Olíudreifing ehf.  
Gestur Guðjónsson  
Hólmaslóð 8 - 10  
101 Reykjavík

Reykjavík 18. janúar 2019  
UST201803-152/gf  
08.06.02

**Varðar þykktarmælingu á geymi T0176 (# 9) í olíubirgðastöð Olíudreifingar ehf. í Örfirisey**

Umhverfisstofnun bárust þann 16. október sl. botnþykktarmælingar á geymi nr. T0176 í birgðastöð Olíudreifingar ehf. í Örfirisey. Geymirinn er 70 m<sup>3</sup> og stendur í mengunarvarnarþró olíubirgðastöðvarinnar.

Þykktarmælingu framkvæmdi Gísli Arnar Guðmundsson hjá NDT ehf. á Akureyri þann 15. nóvember sl. Notaður var Olympus 45 MG. 5 Mhz serial nr. 130177407, kvarðaður með 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm og 18 mm stilliklossum.

Í skýrslu NDT ehf. kemur eftirfarandi fram: *"Gólf geymis ásamt neðsta umfari er málað að innan. Geymir er í góðu ásigkomulagi að innanverðu fyrir utan nokkra stóra og djúpa pytti í gólfi og tæringu neðst á neðsta umfari. Teymi frá Olíudreifingu ehf. sá um viðgerð (tvöföldun) á botni geymisins og á neðsta umfarinu. Meðfylgjandi er skýrsla NDT ehf. um botnþykktarmælingar geymisins.*

Umhverfisstofnun samþykkir áframhaldandi notkun á geyminum. Botnþykktarmæla skal eigi sjaldnar en á 10 ára fresti.

Virðingarfyllst,

  
Gottskálk Friðgeirsson

  
Einar Halldórsson

Afrit:  
Heilbrigðisnefnd Reykjavíkursvæðis (tölvupóstur)

OLÍUDREIFING EHF  
ÁRNI INGIMUNDARSSON  
HÓLMASLÓÐ 8-10  
101 REYKJAVÍK

**W**NDT  
NON DESTRUCTIVE TESTINGS - ICELAND

SKÝRSLA

ÞYKKTARMÆLING Á OLÍUGEYMI 9  
Í ÖRFIRISEY

ULTRASONIC THICKNESS MEASUREMENT

UTM SKÝRSLA NR. 1820



NÓVEMBER 2018

FASTANÚMÉR: T0176

MÆLINGAR FRAMKVÆMDAR, STAÐUR: ÖRFIRISEY, REYKJAVÍK

EIGANDANÚMÉR: 101.09.00

NDT EHF  
WWW.NDT.IS  
ndt@internet.is  
+354 8440313

Samgöngustofa 

OLÍUDREIFING EHF  
ÁRNI INGIMUNDARSSON  
HÓLMASLÓÐ 8-10  
101 REYKJAVÍK



### Framkvæmd mælinga

Þykktarmælingu framkvæmdi Gísli A. Guðmundsson hjá NDT ehf á Akureyri. Upplýsingar varðandi aðstæður, notkun geyma o.fl. veitti Helgi Árnason hjá Olíudreifingu ehf.

Framkvæmd þykktarmælinga og sjónskoðunar á geyminum fóru fram í nóvember 2018 Geymirinn er standandi stálgeymir og var botn hans mældur ásamt neðsta umfari.

### Segulsviðsmælingar

Á ekki við.

### Sjónskoðun

Farið er um allan geyminn með sterkt ljós og því haldið rétt við yfirborðið svo pyttir og misfellur sjáist betur. Kverksuða geymis er skoðuð sérstaklega vel ásamt öðrum suðum innanvert í geymi. Þá eru svelgir einnig skoðaðir mjög vel ásamt þeim stöðum þar sem gólfskanni kemst ekki.

### Niðurstöður

Gólf geymis ásamt neðsta umfari er málað að innan. Geymir er í góðu ásigkomulagi að innanverðu fyrir utan nokkra stóra og djúpa pytti í gólfi og tæringu neðst á neðsta umfarinu ( sjá teikn ) Teymi frá olíudreifingu sá um viðgerð ( tvöföldun ) á botni geymis og á neðsta umfarinu. Sjá teikningar og ljósmyndir. Eigandi geymis var látin vita. Sjá meðf. niðurstöður mælingar. Öll uppgefin mál á teikningum eru í mm.

Akureyri, 05 desember 2018

Virðingarfyllst.

PCN  
G. A. GUÐMUNDSSON  
PCN No. 307004  
www.bndt.org/PCN  
J.T. P.T. & W.

Gísli Arnar Guðmundsson

NDT EHF  
WWW.NDT.IS  
ndt@internet.is  
+354 8440313

Samgöngustofa

**STAÐFESTING ÞYKKTARMÆLINGA**

**SKÝRSLA NR.:** 1820  
**DAGS. SKÝRSLU:** 05 desember 2018  
**EIGANDI GEYMIS:** Olíudreifing ehf  
**REKSTRARAÐILI:** Olíudreifing ehf  
**DAGS. FRAMKV.:** 15 nóvember 2018  
**STAÐUR** Örfirisey, Reykjavík  
**HVAÐ MÆLT:** Geymir 9  
**FASTANÚMER:** T0176  
**EIGENDANÚMER:** 101.09.00  
**SMÍÐAÁR:** 1978


**MÆLIBÚNAÐUR:** Olympus 45MG. 5 Mhz Serial nr: 130177407, skoðað og vottað þann 30.08.2016  
Stilliklossar (Calibration blocks): 3mm, 6mm 9mm 12mm og 18mm.  
Meðf. er vottorð mælibúnaðar (Statement of Calibration).

**FRAMKV. MÆLINGA:** Gísli Arnar Guðmundsson

**SKÍRTEINI (CERT):** Ultrasonic Inspection – Level II ( UT 3.1 & 3.2 )  
PCN GEN ISS 14 2017/ n.r. 67057  
10/03/2017 - 10/03/2022

Hér staðfestist að framkvæmdar hafa verið þykktarmælingar á ofangreindum geymi, í eigu og rekstri Olíudreifingar ehf, að ósk rekstraraðila. Niðurstöður mælinga eru skráðar á meðfylgjandi blaðsíður ( teikningar ) og eru öll mál í mm. Alls eru þar skráðar 58 niðurstöður. Þykktarmælir og nemar tengdir búnaðinum voru sannreynDIR og prófaðir með mælingum á stilliklossum fyrir, á meðan og að loknum mælingum.

Skoðað/dags./af: 05/12/2018



*G. A. Guðmundsson*


Samþykkt/dags./af:

18. janúar 2019

UMHVERFISSTOFNUN  
Mengunavarnaeftirlit



OLÚGEYMR - GÓLF -- FYRSTA PLÖTURÖÐ



\*-X = PYTTUR, DÝPT. SVÆÐI TVÖFALDAD.


	ÞYKKTAR OG SEGULSVIÐSMÆLINGAR (UTM)
	REKSTRARAÐILI: OLÚDREIFING HF
	TILVÍSUN OKKAR: 1820/GAG
	MÆLINGAR FRAMKV: 20-11-2018
	STAÐUR: ÖRFIRISEY, REYKJAVIK
	HLUTUR MÆLDUR: GEYMR NR. 9
FASTANÚMER: T0176	

TEIKNING ER EKKI Í MÆLIKVARÐA

OLÍUDREIFING EHF  
ÁRNI INGIMUNDARSSON  
HÓLMASLÓÐ 8-10  
101 REYKJAVÍK

**VANDT**  
NON DESTRUCTIVE TESTING - ICELAND

### Myndir frá geymi 9 í Örfirisey



Mynd 1. Geymir er málaður en málning farin að láta á sjá.



Mynd 2. Svelgur

NDT EHF  
WWW.NDT.IS  
[ndt@internet.is](mailto:ndt@internet.is)  
+354 8440313


Samgöngustofa 

OLÍUDREIFING EHF  
ÁRNI INGIMUNDARSSON  
HÓLMASLÓÐ 8-10  
101 REYKJAVÍK

**VANDT**  
NON DESTRUCTIVE TESTINGS - ICELAND



Mynd 3. Allt að 4,7mm djúpir pyttir í c.a. 5,8 – 6,5mm plötu.




Mynd 4. Allt að 4,7mm djúpir pyttir í c.a. 5,8 – 6,5mm plötu.

NDT EHF  
WWW.NDT.IS  
[ndt@internet.is](mailto:ndt@internet.is)  
+354 8440313

Samgöngustofa 

OLÍUDREIFING EHF  
ÁRNI INGIMUNDARSSON  
HÓLMASLÓÐ 8-10  
101 REYKJAVÍK

**WANDT**  
NON DESTRUCTIVE TESTING - ICELAND



Mynd 5. Allt að 4,7mm djúpir pyttir í c.a. 5,8 – 6,5mm plötu.



Mynd 6. Löggin var illa fain að utanverðu ( 3 – 3,5mm ) og var hún því tvöfölduð að innanverðu.


NDT EHF  
WWW.NDT.IS  
[ndt@internet.is](mailto:ndt@internet.is)  
+354 8440313

Samgöngustofa 



OLÍUDREIFING EHF  
ÁRNI INGIMUNDARSSON  
HÓLMASLÓÐ 8-10  
101 REYKJAVÍK

**W**NDT  
NON DESTRUCTIVE TESTINGS - ICELAND



Mynd 7. Löggin tvöfölduð.



Mynd 8. Plattar voru settir yfir alla pytti sem fundust við þykktarmælingu.

NDT EHF  
WWW.NDT.IS  
[ndt@internet.is](mailto:ndt@internet.is)  
+354 8440313

Samgöngustofa 



## CERTIFICATE OF CALIBRATION

LR REYKJAVIK


It is hereby certified that thickness measurement gauge, OLYMPUS 45 MG, serial no. 130177407, has been calibrated, by Mr. Guðni Guðnason, using LR's Step wedge no. LR RJK 01, certified on 26. November 2001, by T. Kalland Surveyor to Lloyd's Register Aalborg.

Nominal Value (mm)	Measured Value (mm)	Tolerance (mm)
<u>4,99</u>	<u>5,0</u>	+/- <u>0,01</u>
<u>10,00</u>	<u>10,0</u>	+/- <u>0,00</u>
<u>15,00</u>	<u>15,0</u>	+/- <u>0,00</u>
<u>19,99</u>	<u>20,1</u>	+/- <u>0,11</u>

Reykjavik, 30<sup>th</sup> August 2016

Calibration made by:

*Guðni Guðnason*



Witnessed by:

*Bjarni Ólafsson*



## Starfsleyfi til þykktarmælinga á skipum

Starfsleyfið er veitt samkvæmt heimild í lögum um Samgöngustofu, stjórnábylgustofnun samgöngumála, nr. 119/2012, lögum nr. 47/2003 um eftirlit með skipum.

Nafn: NDT ehf. - Gísli Arnar Guðmundsson	Heimili: Sómatúni 18 Sómatúni 18	Sveitarfélag: 600 Akureyri 600 Akureyri	Kt.: 450111-0310 251172-4639
--	--	---	------------------------------------

Með starfsleyfi þessu er ofanrituðum veitt heimild til að annast þykktarmælingar á skipum og bátum, skýrslugerð og innfærslu í skipaskrá vegna þeirra.

Um framkvæmd þykktarmælingar, skýrslugerðar og innfærslu í skipaskrá skal hafa samráð við starfsmenn Samgöngustofu. Fylgja skal ákvæðum í lögum, reglugerðum og verklagsreglum um þykktarmælingar, sjá nr. 25.04.02.07.02 *Þykktarmæling á skipum sem smíðuð eru úr málmi.*

Gildi starfsleyfis er m.a. bundið því skilyrði að NDT ehf og starfsmenn fyrirtækisins sé samþykkt af viðurkenndu flokkunarfélagi til að framkvæma þykktarmælingar á flokkuðum skipum.

Starfsleyfið gildir til: **28. febrúar 2023**

Fella má starfsleyfið úr gildi ef ekki er farið í einu og öllu eftir settum reglum og leiðbeiningum þar um.

**F.h. Samgöngustofu**

Reykjavík  
Staður

25.7.2018  
Dagsetning

Geir Þór Geirsson  
Undirskrift og stimpill

  
Samgöngustofa  
Icelandic Transport Authority

# LAVENDER

## INTERNATIONAL NDT TRAINING SCHOOL

UNIT 7, PENISTONE STATION, SHEFFIELD, S36 6HP, UK



Tel: (44) (0) 1226 765769 Fax: (44) (0) 1226 760707 E-mail: nicola@lavender-ndt.com

FOR VERIFICATION, PLEASE CONTACT THE ABOVE

# Certificate of Training

GISLI ARNAR GUDMUNDSSON

This is to certify that

of

\_\_\_\_\_

has successfully completed a course of training in: **ULTRASONIC INSPECTION – WELDS – LEVEL 2**

PCN GEN ISS 14 2017

To the syllabus outlined in the document:

9-10.02.2017

Date:

Hours:

8

TUTOR: J P TREWEEK

B SCOTT

ADMINISTRATION ASSISTANT

For Lavender International NDT Consultancy Services Ltd.

67057 dated 10 MARCH 2017

No. \_\_\_\_\_

This course is accredited by the British Institute of NDT  
QD 258 ISSUE 2 19.05.2016 TRAINING WAS CONDUCTED AT LAVENDER UK WHICH IS A BINDT APPROVED TRAINING ORGANISATION

