



## Þrýstiprófunar skýrsla

Dagsetning: 6.9.2021	Framleiðslu staðall: -	Skýrsla nr.: 727002001
Verkefni: Lagnabreytin	Prófað skv.: -	
Verkkaupi: SVN	Prófunar aðferð: Vatn	Hvað prófað:
Verknúmer: 10000727	Prófunar þrýstingur: 12,0 bar	Svartolíulögn ODR Norðfirði
Umsjón: Jón Þór	Veður skilyrði: Logn, heiðskýrt	6" lögn nr. 740.70.00
Eftirlit: Gunnar Kr.	Tengiliður: Ari Magnús/Mannvit	4" lögn nr. 740.76.00

Time	Meter 1	Meter 2	Temp°C
19:08:38	0,07		8,74
19:12:43	12,73		15,5
19:12:54	12,60		14,81
19:15:07	12,60		13,25
19:30:17	12,60		10,47
19:45:08	12,47		9,43
20:00:08	12,47		9,09
20:15:09	12,47		8,74
20:30:09	12,47		8,39
20:45:10	12,47		8,22
21:00:00	12,47		8,57

Att.:

Staðfesting umsjónarmanns

Staðfesting eftirlits



## Pressure test report

Dagsetning: 6.9.2021	Framleiðslu staðall: -	Skýrsla nr.: 727002001
Verkefni: Lagnabreytin	Prófað skv.: -	
Verkkaupi: SVN	Prófunar aðferð: Vatn	Hvað prófað:
Verknúmer: 10000727	Prófunar þrýstingur: 12,0 bar	Svartolíulögn ODR Norðfirði
Umsjón: Jón Þór	Veður skilyrði: Logn, heiðskýrt	6" lögn nr. 740.70.00
Eftirlit: Gunnar Kr.	Tengiliður: Ari Magnús/Mannvit	4" lögn nr. 740.76.00

Time	Meter 1	Meter 2	Temp°C
21:15:00	12,47		8,74
21:30:01	12,47		8,91
21:45:01	12,47		7,87
22:00:02	12,47		7,35
22:15:02	12,33		7,35
22:30:03	12,33		7,87
22:45:03	12,33		8,22
23:00:04	12,33		8,05
23:15:02	12,33		8,05
23:23:15	12,33		8,05
23:27:00	0,07		7,87

Att.:

Niðurstaða prófunar:

Prófun stóðst  Prófun féll

  
Staðfesting umsjónarmanns

Staðfesting eftirlits