

Staður :

Þórshöfn

Ástæða prófunar:

Reglubundið eftirlit með lögnum

Fastanúmer lagna/r:

680.70.00: 6" DN 150 168,3mm x 7,1mm svart stál með PE klæðningu. Lögn var endurnýjuð að hluta með 90mm UPP- plastlögn klædd í 110mm kápu og dreginn í gegnum 6" stállögn.

Lýsing:

Þrýstingi lyft upp í rúm 10 bör og var þrýstingur náð kl: 5:00. Breytingar á þrýstingi má rekja til þenslu á plastlögn á þrýstingum.

Prófið var vakt með sírita af gerðinni Campell CR850

Dags:	Kl.	Lagna Þrýstingur Bar.	Hitastig Eldsneyti °C	Hitastig Umhverfis °C	Prófunaraðferð
09.02.21	5:00	10,68	-2,9	-3,4	Gasolía
	5:15	10,68	-2,9	-3,4	
	5:30	10,68	-2,9	-4,4	
	5:45	10,67	-2,9	-4,7	
	6:00	10,66	-3	-4,6	
	6:15	10,65	-3	-4,6	
	6:30	10,65	-3	-4,6	
	6:45	10,64	-3,5	-4,7	
	7:00	10,63	-3,5	-4,5	
	7:15	10,62	-3,6	-4,1	
	7:30	10,62	-3,5	-4,1	
	7:45	10,61	-3,5	-4,1	
	8:00	10,6	-3,5	-4,1	
	8:15	10,59	-3,5	-4,4	
	8:30	10,59	-3,6	-4,1	
	8:45	10,58	-3,5	-4,1	
	9:00	10,57	-3,6	-4,2	

Niðurstaða:

Lögnin er í lagi.

Framkvæmdaraðili og gagnavinnsla :

Ólafur Már Símonarson 1067

Ólafur Már Símonarson

090880-4389

Yfirfarið

Sigurður G Óskarsson

Sigurður G. Óskarsson

020687-2159

1076