



Lekaprófunar skýrsla

Birgðastöð Olíudreifingar 600 Krossanesi

Endurnýjun geymabotns geymir T1050

Dagsetning: 31.5.2022	Framleiðslustaðall: ÍST EN 14015:2004	Skýrsla nr.: T-1056-01
Verkefni: T-1055	Prófað skv.: Verklýsingu	
Verktaki: Slippurinn Ak	Prófunnar aðferð: Vakúm/sápuvatn	Hvað prófað:
Birgðastöð: 600	Prófunnar þrýstingur: - 0,6bar, +/-0,1	Suða á botnplötum
Umsjón: Gunnar Kr.	Veðurskilyrði: Á ekki við	í geymi T-1050
Úttekið af: Gunnar Kr.	Tengiliður: Garðar Jóhannesson	

Hlutur	Niðurstaða prófunnar			Athugasemdir
Botnplötur	Enginn leki fannst		Leki fannst X	Sjá nánar hér að neðan
Botnskál	Enginn leki fannst X		Leki fannst	

Athugasemdir:

16 Gallar fundust og voru slípaðir upp og endursoðnir

Viðgerðir endurpróaðar og reyndust í lagi

Gunnar Kr.
 Undirskrift umsjónaraðila

Garðar Jóhannesson
 Undirskrift prófunarmanns

[Signature]
 Olíudreifing ehf
 Undirskrift eftirlitsaðila