

Vegagerðin, Vestursvæði  
Borgarbraut 66  
310 Borgarnes

Akureyri, 12. ágúst 2021  
UST202108-114/G.S.Á.  
08.06.02

**Varðar þrýstiprófanir á sjö lögnum Vegagerðarinnar nr. VG11, VG12, VG13, VG14, VG15, VG16 og VG17 í bikbirgðastöðinni á Ísafirði.**

Umhverfisstofnun bærust þann 4. ágúst sl. niðurstöður þrýstiprófunar á sjö eldsneytislögnum í bikbirgðastöðinni á Ísafirði. Lagnirnar eru SBHTA 225 0486 33-1701 223006, RS Din 2817 EN 14420-3 og SUF 99 23. Annars vegar 6“ gúmmíbarkar og hins vegar 6“ rústfrír stálbarkar með rústfrírri netkápu.

Vegagerðin sá um prófun lagnanna. Prófanirnar fóru fram daganna 22.-24. júlí 2021. Börkum var lokað með þéttum lokum. Á öðru lokinu var komið fyrir tengi / fittings, með þrýstimælir, krana og lofthraðtengi. Lofti var dælt upp að 8 börum í barkana og látið standa í rúma 4 klst. og niðurstöður skráðar. Lofthiti var frá 12-15°C.

Meðfylgjandi eru samantektarblöð um prófanir. **Lögnin stóðst prófanirnar.**

**Umhverfisstofnun samþykkir áframhaldandi notkun á lögnum. Þrýstiprófa skal að lágmarki á fimm ára fresti.**

Virðingarfyllst,

Guðbjörg Stella Árnadóttir  
sérfræðingur

Halla Einarsdóttir  
teymisstjóri